

ACTA DE RESPUESTA A OBSERVACIONES MÓDULO DE VENTAS RODA CORP

1. Observación: Se solicita limitar el mobiliario al ancho del núcleo propio del centro comercial ya que, de lo contrario se extiende el bloque visual.

Respuesta: Se gráfica en planta y elevaciones el **Módulo 292** el cual tiene el mismo plomo y altura superior que el proyecto del Módulo 270, por lo que el bloqueo visual no aplica. Se solicita revisar.

2. Observación: Enviar detalle de la estructuración del módulo, tanto tarima como muebles.

Respuesta: Se adjunta información en **L02**

3. Observación: Indicar como se exhiben los productos en la tarima. ¿Considera algún paral? ¿Cómo se aseguran? ¿Al finalizar la jornada se almacenan?

Respuesta: Las bicicletas desde el aro 14 al aro 24 tienen pata de apoyo por lo que se *autosoportan* durante la exhibición. Tanto las bicicletas de equilibrio aro 12 como los monopatines consideran un paral-soporte de madera terciada para su exhibición. Todos los productos son guardados en los muebles al finalizar la jornada.

4. Observación: Indicar como será el encuentro en los bordes y esquinas de la tarima donde se encuentra el piso vinílico.

Respuesta: Se considera realizar un pliegue a través de un semicorte con fresadora 45 grados por la cara posterior para generar una arista limpia y de continuidad del material. Se adjunta imagen en **L02**.

5. Observación: Enviar detalle de fabricación letrero principal. Este debe ser volumétrico retroiluminado.

Respuesta: Se adjunta información en **L02**.

6. Observación: Explicar en memoria de uso como se realiza la atención a personas en situación de silla de ruedas ya que, de acuerdo a lo graficado en planos, no cuenta con mesón de atención ded acuerdo a normativa.


Respuesta: Se incorpora normativa accesibilidad universal al área de atención, bajando altura de mesón a 80 cms y eliminando desnivel de piso de este sector reemplazándolo por una plancha de aluminio diamantado a nivel del piso terminado del mall. Se agrega a EE.TT.

7. Observación: Se solicita enviar proyecto eléctrico por especialista con cuadro de cargas, diagrama unilateral y EETT.

Respuesta: Se adjunta información.

8. Observación: Se solicita incorporar extintor manual del tipo ABC.

Respuesta: Se incorpora en planimetría.



Archibits Arquitectos Asociados Limitada
76.215.417-k
Rep. Legal
Jorge Castillo Pizarro
15.735.909-6
17 de octubre de 2025